

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ

2412-CPR-1044-03

Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti tämä sertifiikaatti annetaan seuraavalle rakennustuotteelle

Massiivipuupaneelit ja -verhoukset Palosuojakäsittely, luokka B-s1,d0 FR Kivipuu käsittely painekyllästämällä

Tuotteen on valmistanut

Aureskosken Jalostetehdas Oy

Aurejärventie 70
FI-39770 Aureskoski
Finland

ja valmistuspaikka on:
Kyllästämöntie 10
FI-35990 KOLHO

Tällä sertifiikaatilla vahvistetaan, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot ja suoritustasot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA

EN 14915:2013


on täytetty järjestelmän 1 mukaisesti ja että

tehtaan tuotannon valvonta täyttää yllä esitetyn standardin vaatimukset.

Tämä sertifiikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran 3.11.2022 ja on voimassa niin kauan kuin edellä mainitussa yhdenmukaistetussa standardissa asetettuja ilmoitettuja suoritustasoja, ehtoja tai tuotannon sisäistä laadunvalvontaa eikä tuotetta tai tuotannon valmistusolosuhteita ei ole oleellisesti muutettu.

Tämän sertifiikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.finotrol.fi.

Control Union Finland Oy, ilmoitettu laitos n:o 2412, on päivittänyt tämän sertifiikaatin 03.05.2024.



Petteri Torniainen
Toimitusjohtaja



Aureskosken Jalostetehtas Oy

Aurejärventie 70
FI-39770 Aureskoski

FR Kivipuu palosuoja- ja käsittely

Teollisesti painekyllästetty. Männyn (*Pinus sylvestris*) pintapuiset massiivipuupaneelit ja verhoukset valmistettu ja asennettu seuraavasti (Testi referenssi: RISE 7P02792-1):

Tuote:

- Massiivipuinen oksattomasta männyn pintapuusta valmistettu paneeli ja verhous
- Pinta höylättyä tai hienosahapinnalla
- Paksuus: nimellispaksuus 23 - 28 mm.
- Nimellistiheys 440 – 850 kg/m³
- Palosuoja- ja käsittely FR Kivipuu -suoja-aineella. Kuiva-ainemäärä puussa vähintään 25 kg/m³
- Ilman puun pintakäsittelyä

Asennetun paneelin tausta:

- Euroluokkien A1 tai A2 mukainen levy
- Minimipaksuus 6 mm ja minimistiheys 510 kg/m³.

Kiinnitys:

- Paneelin kiinnitys mekaanisesti taustaan ilman ilmarakoa tai ilmaraon kanssa
- Paneelit kiinnitetty pystysuunnassa. Liitossaumoja voi olla pysty- ja vaakasuunnassa

Paloluokitus: B-s1, d0

